



Neuss, 11 March 2020

# Brandverhalten von 3M Produkten

Einstufung der Klassifizierung des Brandverhaltens

## 1.1 Produkt

Material: 3M™ Prestige 20 Exterior Window Film

Substrat: Glas

## 1.2 Beauftragtes Prüfinstitut

MPA NRW, Auf den Thränen 2, 59597 Erwitte

## 1.3 Klassifiziert nach Norm

**DIN EN 13501-1:2010-01**

Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten nach DIN EN 13501-1 angegebenen Verfahren mit Prüfberichts-Nr. 231000638-3, 9. März 2020

Prüfung nach DIN EN 13823:

Prüfberichts Nr. 231000638-2, 9. März 2020

Prüfung nach DIN EN ISO 11925-2:

Prüfberichts Nr. 231000638-1, 9. März 2020

## 1.4 Bezugnehmend auf die Norm und die vorliegenden Prüfberichte bestätigt

3M Deutschland GmbH folgende sich daraus ergebende Gesamtklassifizierung:

**B-s1, d0**

Das Produkt 3M™ Prestige 20 Exterior Window Film, laminiert auf Glas, erfüllt somit laut Prüfberichtsergebnis den Anforderungssatz B-s1, d0.

**3M Deutschland GmbH**

Commercial Solutions Division

Wilms

Diese Bestätigung bezieht sich ausschließlich auf die genannte Produktkombination. Grundlage sind die genannten Prüfberichte der beauftragten Prüfinstitute zur Klassifizierung des Brandverhaltens. Die Gültigkeit endet bei Änderung des Produkts oder der bezugnehmenden Norm.