



Neuss, 23.07.2019

Brandverhalten von 3M Produkten

Einstufung der Klassifizierung des Brandverhaltens

1.1 Produkt

Material: **3M™ Print Wrap Film IJ180mC-120 laminiert mit
3M™ Print Wrap Film IJ180mC-10UR**

Substrat: Aluminium

1.2 Beauftragtes Prüfinstitut

MPA NRW, Auf den Thränen 2, D-59597 Erwitte

1.3 Klassifiziert nach Norm

DIN EN 13501-1:2010-01

Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten nach DIN EN 13501-1:2010-01 angegebenen Verfahren mit Berichts Nr. 2310011619-3 vom 16.11.2018

Prüfung nach DIN EN ISO 11925-2:

Prüfberichts Nr. 2310011619-1 vom 16.11.2018

Prüfung nach DIN EN 13823:

Prüfberichts Nr. 2310011619-2 vom 16.11.2018

1.4 Bezugnehmend auf die Norm und die vorliegenden Prüfberichte bestätigt

3M Deutschland GmbH folgende sich daraus ergebende Gesamtklassifizierung:

C-s1, d0

Das Produkt 3M™ Print Wrap Film IJ180mC-120 laminiert mit 3M™ Print Wrap Film IJ180mC-10UR erfüllt somit laut Prüfberichtsergebnis den Anforderungssatz C-s1, d0.

3M Deutschland GmbH

Commercial Solutions Division

Zillikens

Diese Bestätigung bezieht sich ausschließlich auf die genannte Produktkombination. Grundlage sind die genannten Prüfberichte der beauftragten Prüfinstitute zur Klassifizierung des Brandverhaltens. Die Gültigkeit endet bei Änderung des Produkts oder der bezugnehmenden Norm.