

Bescheinigung

Europapier CE GmbH bestätigt für

myMEDIA 4536 TexFloor FR

die Prüfung auf Entflammbarkeit in die Baustoffklasse

B1 - schwer entflammbar

nach DIN 4102 Teil 1 bestanden hat.

Das Originalprüfzeugnis liegt Europapier CE GmbH vor.

Prüfverfahren: DIN 4102-14:1990, DIN 4102-1 (Mai 1998)
Prüfung auf Entflammbarkeit nach Baustoffklasse

Ergebnis:	Einordnung	Fußbodenmaterialien
	Klassifikation nach DIN 4102-1	B1
	Testdatum	25. 05. 2021



Frank Ebner
Product Manager Visual Communication