

# Bescheinigung

Europapier CE GmbH bestätigt für

**myMEDIA 4536 TexFloor FR**

die

**Rutschhemmung R11**

Das Originalprüfzeugnis liegt Europapier CE GmbH vor.

Prüfverfahren: DIN 51130:2014-02  
Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft für  
Arbeitsräume und Arbeitsbereiche mit erhöhter Rutschgefahr.

Ergebnis:	Kritischer Neigungswinkel	21,4°
	Bewertungsgruppe für die Rutschhemmung	R11
	Testdatum	21. 09. 2020



---

Frank Ebner  
Product Manager Visual Communication